



和平县用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025 年第 1 季度）

序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	和平县天平自来水供水公司水厂（雅水村）	和平县天平供水有限公司	2025 年 1 月 6 日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
2	龙湖学校（福东社区）	和平县天平供水有限公司	2025 年 1 月 6 日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/



序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
3	福和高级中学（河东社区）	和平县天平供水有限公司	2025 年 1 月 6 日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
4	东江雅苑（河西社区）	和平县天平供水有限公司	2025 年 1 月 6 日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/



序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
5	华强中学（福和社区）	和平县天平供水有限公司	2025 年 1 月 6 日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
6	实验初级中学（福丰社区）	和平县天平供水有限公司	2025 年 1 月 6 日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
7	阳明一小 (西城社区)	和平县天平供水有限公司	2025 年 1 月 6 日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
8	职业技术学校 (翠竹社区)	和平县天平供水有限公司	2025 年 1 月 6 日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
9	和平中学 (东城社区)	和平县天平供水有限公司	2025 年 1 月 6 日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测, 结果为所检指标均达标。	/	/
10	阳明三小 (南堤社区)	和平县天平供水有限公司	2025 年 1 月 6 日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测, 结果为所检指标均达标。	/	/



序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
11	东山居委会 (东山社区)	和平县天平供水有限公司	2025 年 1 月 6 日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
12	上城幼儿园 (上城社区)	和平县天平供水有限公司	2025 年 1 月 6 日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/





序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
13	福星中学 (新城社区)	和平县天平供水有限公司	2025 年 1 月 6 日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测, 结果为所检指标均达标。	/	/
14	长塘镇人民政府	长塘镇街镇村村通自来水工程	2025 年 2 月 17 日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测, 结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
15	优胜镇人民政府	优胜镇街镇村村通自来水工程	2025年2月17日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
16	贝墩镇人民政府	贝墩镇街镇村村通自来水工程	2025年2月14日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
17	古寨镇人民政府	古寨镇街镇村村通自来水工程	2025年2月14日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
18	彭寨镇222乡道43号	彭寨镇街镇居委会村村通自来水工程	2025年2月14日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
19	林寨镇街镇府前路7号	林寨镇街镇村村通自来水工程	2025年2月13日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
20	东水镇长热村委会	东水镇长热村颜塘集中供水工程	2025年2月13日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/



序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
21	礼士镇人民政府	礼士镇街镇村村通自来水工程	2025年2月13日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
22	公白镇人民政府	公白镇街镇村村通自来水工程	2025年2月13日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/



序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
23	热水镇人民政府	热水镇街镇村村通自来水工程	2025 年 2 月 18 日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
24	洵源镇人民政府	洵源镇街镇村村通自来水工程	2025 年 2 月 18 日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/





序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
25	合水镇彰洞村委会	合水镇彰洞村丰楼集中供水工程	2025年2月18日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
26	青州镇青州中学	青州镇街镇村通自来水工程	2025年2月18日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/



序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
27	大坝镇合水村五里坝	大坝镇合水村五里坝集中供水工程	2025年2月20日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
28	上陵镇上陵村委会	上陵镇街镇村村通自来水工程	2025年2月20日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/



序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
29	下车镇下车中学	下车镇街镇村村通自来水工程	2025年2月17日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

注：1、水样采集，保存，运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

2、以《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）作为评价标准，检测值在标准值范围内评价为合格。